

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail_02@66.rosпотреbnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, главный
врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

М.С. Кабакова

« 05 » мая 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22-497 -2025

Заключение составлено 11-00 05.05.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-02-03/27-1637-2025 от 21.04.2025 г. (вх. 66-20-002/1774 -2025 от 21.04.2025), начало проведения экспертизы 21.04.2025 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г.
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Сертификат специалиста № 0166310511765 регистрационный № 1460, дата выдачи 18 мая 2020 г. ФГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 21.04.2025 по 05.05.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5,

которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"

624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5
на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «21» апреля 2025 г.

Копия Устава организации, утвержденного Приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 30 от 05.02.2019 года;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.03.2025 № ЮЭ9965-25-37215524; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 22.03.2025;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 434995 дата выдачи 21.09.2010; № 66 АД 434996 дата выдачи 21.09.2010 (на земельный участок), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 433750 дата выдачи 06.07.2010 г. (на здание МОУ СОШ № 7), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия технического плана помещений МБОУ «СОШ № 7»;

Копия плана земельного участка МБОУ «СОШ № 7»;

Акт б/н технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам в МБОУ «СОШ № 7» от 17.03.2025, список технологического и холодильного оборудования, составленный комиссией учреждения;

Копия протокола испытаний (вода питьевая централизованного водоснабжения) № 02/11558-24 от 04.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/04923-24 от 17.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/04923-24 от 17.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"
----	--------------	--

2.	адрес	624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5
3.	дата регистрации	29.11.2002
4.	ИНН	6602007822
5.	ОКПО	55789782
6.	ОГРН	1026600579917
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Баланюк Мария Андреевна, и.о. директора
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363)43-3-80. mironovoschool@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7"					
2.	адрес	624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Баланюк Мария Андреевна, и.о. директора					
9.	телефон, факс, e-mail	(34363)43-3-80					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		8	0	37	0	0	0
		всего					
		женщины					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.1, 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования	1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2. (первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3. (первый абзац), 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. (девятый абзац),

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.4.6.1., 2.4.6.2. (первый, шестой, седьмой, восьмой абзацы), 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1.(первый, второй абзац), 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.4. (первый абзац), 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 3.12.2.
--	---

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работников

22 апреля 2025 г. с 13-30 до 14-30 на основании предписания о проведение экспертизы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 66-02-02/27-1635-2025 от 21.04.2025 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна.

Земельный участок используется на основании свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия № 66 АД 434996 от 21.09.2010 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона расположена у здания школы. У учреждения имеется собственный стадион с естественным ровным покрытием (утрамбованный грунт). Территория организации ограждена забором. Зона отдыха расположена перед фасадом здания, представлена пешеходными асфальтированными дорожками без дефектов. Построек и сооружений функционально не связанных с деятельностью объекта на территории нет. Входы в здание оборудованы тамбурами. Покрытие дорожек, подъездов к зданию не имеет дефектов и повреждений. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка прилегающей жилой территории.

Здание МБОУ «СОШ №7» расположено в двухэтажном здании, построенном в 1911 и 1970 году. Игровые помещения расположены на первом и втором этажах. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: две игровые комнаты, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалеты. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей, ячейками для хранения обуви.

В качестве игровых помещений планируется использование кабинета № 1 (№ 27 согласно технического плана) площадью 58,2 кв.м – позволяет разместить 23 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр детей старше 7 лет, кабинета № 9 (№ 10 согласно технического паспорта) площадью 36,5 кв.м - позволяет разместить 14 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр детей старше 7 лет. Отделка игровых: пол покрыт линолеумом, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Окна: пластиковые стеклопакеты.

Обучающиеся обеспечены учебной мебелью. В каждой игровой предусмотрено ученические 2х-местные столы и стулья. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Площадь обеденного зала составляет 41,6 кв.м., что позволяет разместить 59 посадочных мест исходя из требований санитарных правил - не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место. Установлено три умывальных раковины с подводкой холодной воды и горячей воды из электроводонагревателя накопительного типа. Количество умывальных раковин перед обеденным залом определено в соответствии с требованиями санитарных правил из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Мыло в наличии, локтевой дозатор с антисептиком для рук в наличии, для просушивания рук установлено два электрополотенца, держатель для бумажных полотенец. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок состоит из одного помещения, зонированного перегородками для обработки сырой продукции и горячего цеха с моечной столовой и кухонной посуды, холодильное оборудование и стеллаж для продуктов установлены в пищеблоке. При изготовлении блюд имеется возможность обеспечить последовательность и поточность технологических процессов. Отделка пищеблока: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, выше покраска водно-дисперсной краской, потолок покрашен водно-дисперсионной краской. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Холодная вода и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. В пищеблоке установлены источники горячей воды - три электроводонагревателя накопительного типа объемом 100, 80, 80 литров. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами принудительной вентиляции.

В зоне обработки сырья установлены два цельнометаллических стола, пять производственных ванн, раковина для рук, электромясорубка, два производственных цельнометаллических стола, весы.

Моечная столовой посуды оборудована 5-секционной производственной ванной для мытья посуды, моечная кухонной посуды – 2-секционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Для просушивания посуды используют стеллажами с решетчатыми полками. Для мытья рук установлена раковина. Для приготовления пищи установлены электроплита шести конфорочная с жарочным шкафом, протираочная машина, два производственных стола, весы для готовой продукции, электромармит.

Для хранения продуктов используют стеллажи для хранения сыпучих продуктов, три бытовых холодильника, морозильный ларь, имеется прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрен воздушный разрыв от верха приемной воронки.

Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлен Акт б/н технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам в МБОУ «СОШ № 7» от 17.03.2025;

Системы водоснабжения, канализации и отопления находятся в исправном состоянии на момент проведения экспертизы.

Для оказания медицинской помощи в образовательном учреждении специализированного кабинета нет.

Туалеты расположены на 1 этаже. При входе в туалетное помещение расположены три раковины с подводкой холодной и горячей воды, раковины оборудованы двумя электрополотенцами. Туалет для девочек оборудован 3 унитазами с перегородками, туалет для мальчиков оборудован 3 унитазами с перегородками. Отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены, потолок – водоэмульсионная краска. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала отдельного санитарного узла не предусмотрено проектом. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, мыло и туалетная бумага, антисептики для обработки рук в наличии. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное место (шкаф) в туалете.

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.

Температура воздуха в кабинетах составляет $24 \pm 0,20$ при нормативе $20-24^{\circ}\text{C}$ для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/04923-24 от 17.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Игровые и рекреации оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Уровни искусственного освещения помещений в кабинете № 1 (по тех. плану № 27) и кабинете № 9 (по тех. плану № 10) соответствуют требованиям санитарных правил (не менее 300 лк для учебных помещений для детей старше 7 лет) и составляют Еср от 365 ± 69 люкс в кабинете № 1 (по тех. плану 27) и 355 ± 43 люкс кабинете № 9 (по тех. плану № 10), что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/04924-24 от 17.12.2024 г. выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах (шторы) в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения

обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения - белый. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении.

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодная и горячая вода подается через смесители. Вода питьевая соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к питьевой воде, в объеме проведенных исследований, что подтверждается протоколом испытаний № 02/11558-24 от 04.12.2024 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом. Горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного типа. Система канализации с устройством местного выгребов.

Питьевой режим: организован с использованием фонтанчика питьевого на первом этаже.

Несоответствия требованиям НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7" " расположенные по адресу: 624445, Свердловская обл., Артемовский район, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

Зверева Наталья Павловна

Помощник врача по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах»

Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагается:

К Копия Устава организации, утвержденного Приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 30 от 05.02.2019 года;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.03.2025 № ЮЭ9965-25-37215524; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 22.03.2025;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 434995 дата выдачи 21.09.2010; № 66 АД 434996 дата выдачи 21.09.2010 (на земельный участок), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 433750 дата выдачи 06.07.2010 г. (на здание МОУ СОШ № 7), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия технического плана помещений МБОУ «СОШ № 7»;

Копия плана земельного участка МБОУ «СОШ № 7»;

Акт б/н технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам в МБОУ «СОШ № 7» от 17.03.2025, список технологического и холодильного оборудования, составленный комиссией учреждения;

Копия протокола испытаний (вода питьевая централизованного водоснабжения) № 02/11558-24 от 04.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/04923-24 от 17.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/04923-24 от 17.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя